



**SDEE**  
**Transilvania Nord**  
Sucursala Bistrita

Societate de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.  
Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Bistrita  
Str. Vasile Conta Nr. 11, 420025, Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud  
Tel: +40 263 205 702 C.I.F. SDEE TN/C.U.I. Suc. RO 1447672/14513740  
Fax: +40 263 205 704 R.C. SDEE TN/Suc. J12/352/2002 / 306/07/2002  
www.distributie-energie.ro office.bistrita@distributie-energie.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN  
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD  
REGISTRATURĂ - INTRARE  
Nr. Document V/16223  
Ziua 06 Luna 08 Anul 2018  
Nr. file 1 Nr. anexe -  
Mod. primire fax Nume LP

Nr./data 41584 / 02.08.2018

SAD  
07.08.2018

Catre: **Judetul Bistrita-Nasaud; Directia Tehnica; Investitii, Lucrari publice;**  
**Serviciul administrare Drumuri, Lucrari Publice**  
Adresa: oras BISTRITA, str. PETRU RARES, nr. 1, cod postal 420080, fax nr. 0263214750

Referitor: adresa nr. VB/14888/16.07.2018- solicitare aviz principiu pentru obiectivul **Pod pe DJ 154C, km 2+810 in localitatea Rustilor, judetul Bistrita-Nasaud**

Va comunicam prin prezenta ca, in principiu, suntem de acord cu realizarea lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii " Pod pe DJ 154C, km 2+810 in localitatea Rustilor, judetul Bistrita-Nasaud" , cu urmatoarele precizări :

1. Suntem de acord cu lucrarile pe amplasamentul propus. Sunt necesare lucrări pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență impuse de norme, respectiv trebuie refacut bransamentul aerian care traverseaza podul, astfel incat acesta sa nu fie afectat de lucrarile cu utilaje in zona si sa fie asigurat gabaritul fata de sol (plansa P2.002.a)
2. Realizarea lucrărilor necesare la instalatiile electrice apartinand SDEE TN SA- Sucursala Bistrita va face obiectul unui contract pentru eliberarea amplasamentului/ realizarea condițiilor de coexistență, care se va încheia între solicitant și Sucursala Bistrita.
3. Prezentul acord este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situatie și a Certificatului de urbanism nr. 2/26.01.2018.
4. Executarea lucrărilor în apropierea instalatiilor SDEE TN - Sucursala Bistrita se va face cu respectarea strictă a condițiilor și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt raspunzători și vor suporta consecințele, finaciare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

Director  
Ing. Alexandru Roman



Sef Birou Acces la Retea Bistrita  
Ing. Iliescu Gabriela

*[Signature]*